



Zakład Badań Ogniwych

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
tel. (0-22) 853-34-27
fax (0-22) 847-23-11
e-mail: fire@itb.pl

KLASYFIKACJA OGNIOWA

w zakresie stopnia palności materiałów budowlanych

NR NP-818.3/05/BP

- 1. Zleceniodawca:** Zakłady Chemiczne Luboń Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1
62 – 030 Luboń k/Poznania
- 2. Nr umowy:** NP-818/A/05/BP
- 3. Przedmiot klasyfikacji:** Drewno sosnowe zabezpieczone preparatem **FOBOS-M4** metodą ciśnieniową
- zużycie preparatu **FOBOS-M4** co najmniej 40 kg preparatu na 1 m³ drewna
- 4. Klasyfikacja ogniowa:** Wyrób klasyfikuje się jako **niezapałny**
- 5. Podstawa klasyfikacji:** Norma PN-B-02874:1996. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych.
Raport z badań: LP-818.3/2-20/05.
- 6. Termin ważności:** 2008-12-22*
- 7. Załączniki:** -
- 8. Data:** 2005-12-22
- 9. Opracowanie:** mgr inż. Bartłomiej Papis

KIEROWNIK
Pracowni Rozwoju Pożaru
i Badań Materiałowych

dr inż. Andrzej Kolbrecki

Kierownik Zakładu Badań Ogniwych

Mirosław Kozłowski

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.
*Jeżeli wcześniej nie zostanie znowelizowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690).