



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1

Zakład Badań Ogniwych, ul. Ksawerów 21 02-656 Warszawa, Tel. 848-23-07, Fax 847-23-11

KLASYFIKACJA OGNIOWA

w zakresie stopnia palności materiałów budowlanych

Zlecceniodawca: Zakłady Chemiczne LUBON Sp. z o.o.
62-030 Luboń
ul. Romana Maya 1

Nr umowy: NP-981/02/TG

Przedmiot klasyfikacji: Deski sosnowe o grubości 20 mm zabezpieczone preparatem **Fobos M-4** (nasycone metodą próżniową w ilości 40 kg/m³ lub metodą smarowania w ilości 200 g/m²) produkcji firmy Zakłady Chemiczne LUBON Sp. z o.o.

Klasyfikacja ogniowa: Wyrób, z którego pobrano próbki klasyfikuje się jako **niezapalny**

Podstawa klasyfikacji: Procedura badawcza LP-2. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych. Norma PN-B-02874:1996.
Raporty z badań nr LPK-981.1/2-11/02 i LPK-981.3/2-14/02.

Termin ważności: 30.11.2005

Załączniki: -

Data: 30.11.2002

Opracowanie: inż. Tomasz Gwiżdż

KIEROWNIK
Pracowni Rozwoju Pożaru
i Badań Materiałowych
dr inż. Andrzej Kolbrecht

Gwiżdż

Kierownik Zakładu Badań Ogniwych
prof. dr hab. inż. Mirosław Kosior